

第38回原子力委員会定例会議議事録

<日時> 1989年11月21日(火) 10:30から

<議題>

- (1) 九州電力株式会社川内原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問)
- (2) 関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(諮問)
- (3) その他

<審議事項>

- (1) 議事録の確認
事務局作成の第37回原子力委員会臨時会議議事録(案)が了承された。
- (2) 九州電力株式会社川内原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問)
平成元年11月16日付け元資庁第1918号をもって通商産業大臣から説明がなされ引続き審議することとした。
注) 本件は、燃料の効率的な使用等を図るため燃料集合体最高燃焼度及び取替燃料の濃縮度を上昇させ、取替燃料の一部にガドリニア入り燃料を使用すること等を行うものである。
- (3) 関西電力株式会社大飯発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更)について(諮問)
平成元年11月16日付け元資庁第4731号をもって通商産業大臣から説明がなされ引続き審議することとした。
注) 本件は、燃料の効率的な使用等を図るため燃料集合体最高燃焼度及び取替燃料の濃縮度を上昇させ、取替燃料の一部にガドリニア入り燃料を使用すること、及びセメントガラス固化装置を設置すること等を行うものである。