

第8回 原子力委員会定例会議議事録

<日時> 1990年2月27日(火) 10:30から

<場所> 原子力委員会会議室

<議題>

- (1) 日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(2号原子炉施設の変更)について(諮問)
- (2) 関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(諮問)
- (3) 関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問)
- (4) 原子力委員会専門委員の変更について
- (5) その他

<審議事項>

- (1) 議事録の確認
事務局作成の第7回原子力委員会臨時会議議事録(案)が了承された。
- (2) 日本原子力発電株式会社敦賀発電所の原子炉の設置変更(2号原子炉施設の変更)について(諮問)
平成2年2月16日付け元資庁第9627号をもって通商産業大臣から通知を受けた標記の件について、通商産業省より説明がなされ、引き続き審議することとした。
注) 本件は、燃料の効率的な使用等を図るため燃料集合体最高燃焼度及び取替燃料の濃縮度を上昇させ、取替燃料の一部にガドリニア入り燃料を使用すること等を行うものである。
- (3) 関西電力株式会社美浜発電所の原子炉の設置変更(1号、2号及び3号原子炉施設の変更)について(諮問)
平成2年2月16日付け元資庁第11335号をもって通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について通商産業省より説明がなされ、引き続き審議することとした。
注) 本件は、燃料の効率的な使用等を図るため燃料集合体最高燃焼度及び取替燃料の濃縮度を上昇させ、取替燃料の一部にガドリニア入り燃料を使用すること、及び不用鋼材減容炉を撤去すること

等を行うものである。

- (4) 関西電力株式会社高浜発電所の原子炉の設置変更（1号及び2号原子炉施設の変更）について（諮問）

平成2年2月16日付け元資庁第11336号をもって通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について通商産業省より説明がなされ、引き続き審議することとした。

注） 本件は、燃料の効率的な使用等を図るため燃料集合体最高燃焼度及び取替燃料の濃縮度を上昇させ、取替燃料の一部にガドリニア入り燃料を使用すること等を行うものである。

- (5) 原子力委員会専門委員の変更について
標記の件について、事務局から説明がなされ了承された。