

第10回原子力委員会定例会議議事録

<日時> 1990年3月6日(火) 10:30～

<場所> 原子力委員会会議室

<議題>

- (1) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(諮問)
- (2) 東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(6、7号原子炉施設の増設)について(諮問)
- (3) その他

<審議事項>

- (1) 議事録の確認

事務局作成の第9回原子力委員会臨時会議議事録(案)が了承された。

- (2) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(諮問)

平成2年3月2日付け元安(原規)第617号をもって内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁より説明がなされ、引き続き審議することとした。

注) 本件は、高速炉用燃料の設計精度の向上を目的とした高線出力試験の試験用燃料集合体及び破損燃料集合体検出設備の性能確認を行うことを目的としたFFDL試験の試験用燃料集合体を燃料体として追加するものである。

- (3) 東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(6、7号原子炉施設の増設)について(諮問)

平成2年2月23日付け63資庁第6644号をもって通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省より説明がなされ、引き続き審議することとした。

注) 本件は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所に熱出力約3,930MW(電気出力約1,356MW)の沸騰水型原子炉を2基増設するものである。