

第17回 原子力委員会定例会議 議事録

<日時> 1990年5月8日(火) 10:30～

<場所> 原子力委員会会議室

<議題>

- (1) 東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号及び5号原子炉施設の変更)について(答申)
- (2) 原子力委員会専門委員の変更について
- (3) その他

<審議事項>

- (1) 議事録の確認
事務局作成の第16回原子力委員会臨時会議議事録(案)が了承された。
- (2) 東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号、4号及び5号原子炉施設の変更)について(答申)
平成2年1月9日付け元資庁第9651号をもって諮問にあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。
注) 本件は、燃料の効率的な使用等を図るため高燃焼度燃料を採用するとともに、保守性の向上等の観点から新型制御棒、空気作動式主蒸気隔離弁を採用すること等を行うものである。
- (3) 原子力委員会専門委員の変更について
標記の件について、事務局から説明がなされ了承された。