

第32回 原子力委員会臨時会議 議事録

<日時> 1990年8月10日(金) 10:30から

<場所> 原子力委員会会議室

<議題>

- (1) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(答申)
- (2) 原子力委員会専門委員の変更について
- (3) その他

<審議事項>

- (1) 議事録の確認
事務局作成の第31回原子力委員会定例会議議事録(案)が了承された。
- (2) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(答申)
平成2年3月2日付け元安(原規)第617号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。
注) 本件は、高速炉用燃料の設計精度の向上を目的とした高線出力試験の試験用燃料集合体及び破損燃料集合体検出設備の性能確認を行うことを目的としたFFDL試験の試験用燃料集合体を燃料体として追加するものである。
- (3) 原子力委員会専門委員の変更について
標記の件について、事務局から説明がなされ、了承された。