

第8回 原子力委員会臨時会議 議事録

<日時> 1991年3月15日（金）11：00から

<場所> 原子力委員会会議室

<議題>

- （1） 東北電力株式会社女川原子力発電所の原子炉の設置変更（1号及び2号原子炉施設の変更）について（諮問）
- （2） 原子力委員会専門委員の変更について
- （3） その他

<審議事項>

- （1） 議事録の確認
事務局作成の第7回原子力委員会臨時会議議事録（案）が了承された。
- （2） 東北電力株式会社女川原子力発電所の原子炉の設置変更（1号及び2号原子炉施設の変更）について（諮問）
平成3年2月15日付け2資庁第9675号をもって通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から説明がなされ、引き続き審議することとした。
注） 本件は、燃料の効果的な使用、制御棒の長寿命化、運転性の向上を図るため、それぞれの高燃焼度8×8燃料、ハフニウム型制御棒、及び起動領域モニタ等を採用し、その他サイドバンカの設置、主蒸気隔離弁の形式の変更等を行うものである。
- （3） 原子力委員会専門委員の変更について
標記の件について事務局から説明がなされ、了承された。