

第42回 原子力委員会臨時会議 議事録

<日時> 1991年10月18日（金）10：30から

<場所> 原子力委員会会議室

<議題>

- (1) 中部電力（株）浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更（1号原子炉施設の変更）について（答申）
- (2) 日本原子力発電（株）東海第二発電所の原子炉の設置変更（原子炉施設の変更）について（諮問）
- (3) その他

<審議事項>

- (1) 議事録の確認

事務局作成の第41回原子力委員会定例会議議事録（案）が了承された。

- (2) 中部電力（株）浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更（1号原子炉施設の変更）について（答申）

平成3年9月7日付け3資庁第9413号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号（経理的基礎に係わる部分に限る）に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。

注) 本件は、第12回燃料取り替え時において、所用の炉心特性が得られるように従来の取替燃料に加えて、平均濃縮度を下げた新型 8×8 燃料を採用し、高濃縮度 8×8 燃料が装荷されるまでのサイクルに使用するものである。

- (3) 日本原子力発電（株）東海第二発電所の原子炉の設置変更（原子炉施設の変更）について（諮問）

平成3年10月15日付け3資庁第9379号をもって通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から説明がなされ、引き続き審議することとした。

注) 本件は、核計装の信頼性向上等を図るため、中性子源領域計装及び中間領域計装に変え起動領域計装を採用するものである。