

第44回 原子力委員会定例会議 議事録

<日時> 1991年10月29日(火) 10:30から

<場所> 原子力委員会会議室

<議題>

- (1) 北陸電力(株)志賀原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)
- (2) その他

<審議事項>

- (1) 議事録の確認
事務局作成の第43回原子力委員会定例会議議事録(案)が了承された。
- (2) 北陸電力(株)志賀原子力発電所の原子炉の設置変更(原子炉施設の変更)について(諮問)

平成3年10月21日付け3資庁第8772号をもって通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から説明がなされ、引き続き審議することとした。

注) 本件は、燃料の効率的な使用を図るため、取替え燃料として高燃焼度8x8燃料を採用し、従来燃料と同程度の余裕を確保するため、太径ウォーター・ロッドの採用、ヘリウム加圧量の増加等を行うものである。