

第22回 原子力委員会臨時会議 議事録

<日時> 1992年6月5日(金) 10:30から

<場所> 原子力委員会会議室

<議題>

- (1) 関西電力(株)高浜発電所の原子炉の設置変更(2、3号および4号原子炉施設の変更)について(答申)
- (2) その他

<審議事項>

- (1) 議事録の確認

事務局作成の第21回原子力委員会定例会議議事録(案)が了承された。

- (2) 関西電力(株)高浜発電所の原子炉の設置変更(2、3号および4号原子炉施設の変更)について(答申)

平成4年1月10日付け3資庁第9299号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なもの認め、通商産業大臣あて答申することを決定した。

- (注) 本件は、2号炉の蒸気発生器の定期検査時における補修工事期間の長期化に鑑み、蒸気発生器全3基を取り替え、それに伴い蒸気発生器保管庫を設置し、また使用済燃料の貯蔵体数の増加を図るため、3号炉及び4号炉の使用済燃料設備の貯蔵能力の増加を行うものである。