

第29回 原子力委員会臨時会議 議事録

<日時> 1992年7月24日(金) 10:30から

<場所> 原子力委員会会議室

<議題>

- (1) 関西電力(株)大飯発電所の原子炉設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
- (2) その他

<審議事項>

- (1) 議事録の確認

事務局作成の第28回原子力委員会臨時会議議事録(案)が了承された。

- (2) 関西電力(株)大飯発電所の原子炉設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)

平成4年1月10日付け3資庁第13165号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することとした。

注) 本件は、設備に単純化による信頼性向上及び運転保守性向上の観点から、(1)1号炉及び2号炉の非常用炉心冷却設備(ECCS)炉心上部注入系(UHI)の撤去(2)蓄圧注入系蓄圧タンクの加圧ガス圧力の変更(3)安全注入設備作動回路の一部変更(4)廃樹脂処理装置の設置を行う。また、1号炉の蒸気発生基の定期検査時における補修工事期間の長期化に鑑み、全蒸気発生器4器を取り替え、蒸気発生器保管庫を設置すること等を行うものである。