

第30回 原子力委員会定例会議 議事録

<日時> 1992年7月28日(火) 10:30から

<場所> 原子力委員会会議室

<議題>

- (1) 東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の炉設置変更(1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更)について(諮問)
- (2) 原子力開発利用長期計画の見直しについて
- (3) 原子力委員会専門委員の変更について
- (4) その他

<審議事項>

- (1) 議事録の確認

事務局作成の第29回原子力委員会臨時会議議事録(案)が了承された。

- (2) 東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の炉設置変更(1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更)について(諮問)
平成4年7月10日付け4資庁第5459号をもって通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から説明がなされ、引き続き審議するととした。

注) 本件は、燃料の効率的な使用の観点から、6、7号炉の初装荷燃料及び取替燃料として高燃焼度8×8燃料の採用、太径ウォーターロッドの採用、ヘリウム加圧量の増加等を行い、また使用済み燃料貯蔵能力を増強するため、貯蔵ラック材料にボロン添加ステンレス鋼を用いること等を行うものである。

- (3) 原子力開発利用長期計画の見直しについて

標記の件について、事務局から原子力開発利用長期計画の見直しに当たっての基本認識、見直しの趣旨、検討事項、検討の進め方等について説明がなされ、原案通り決定された。

- (4) 原子力委員会専門委員の変更について

標記の件について、事務局から説明がなされ、了承された。