

## 第37回 原子力委員会定例会議 議事録

<日時> 1992年9月22日（火）10：30～

<場所> 原子力委員会会議室

<議題>

- (1) 東京電力（株）柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）について（答申）
- (2) その他

<審議事項>

- (1) 議事録の確認

事務局作成の第36回原子力委員会臨時会議議事録（案）が了承された。

- (2) 東京電力（株）柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更（1号、2号、3号、4号、5号、6号及び7号原子炉施設の変更）について（答申）

平成4年7月10日付け4資庁第5459号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号（経理的基礎に係わる部分に限る。）に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することとした。

注） 本件は、燃料の効率的な使用の観点から、6、7号炉の初装荷燃料及び取り替え燃料として高燃焼度8×8燃料の採用、太径ウォーターロッドの採用、ヘリウム加圧量の増加等を行い、また使用済燃料貯蔵能力を増強するため、貯蔵ラック材料にボロン添加ステンレス鋼を用いること等を行うものである。