

第8回 原子力委員会定例会議 議事録

<日時> 1993年2月16日(火) 10:30～

<場所> 原子力委員会会議室

<議題>

- (1) 北海道電力(株)泊発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)
- (2) その他

<審議事項>

- (1) 議事録の確認

事務局作成の第7回原子力委員会臨時会議議事録(案)了承された。

- (2) 北海道電力(株)泊発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(答申)

平成4年12月9日付け4資庁第8956号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係わる部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、通商産業大臣あて答申することとした。

注) 本件は、燃料の効率的な使用等を図るため、燃料集合体最高燃焼度及び取替燃料の濃縮度を上昇させ、取替燃料の一部にガドリニア入り燃料を使用し、取替燃料として従来の燃料(A型)のほかに、設計の一部異なる燃料(B型)の採用、従来のバーナブルポイズン(A型)のほかに、設計の一部異なるバーナブルポイズン(B型)の採用等を行うものである。