

第43回 原子力委員会定例会議議事録

1. 日 時 1994年11月8日(火) 10:30～

2. 場 所 委員会会議室

3. 議 題

- (1) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置及び高速実験炉原子炉施設の変更)について(諮問)
- (2) 日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(JMTR原子炉施設の変更)について(諮問)

4. 審議事項

(1) 議事録の確認

第42回原子力委員会定例会議議事録(案)が了承された。

(2) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置及び高速実験炉原子炉施設の変更)について(諮問)

平成6年11月2日付け6安(原規)第9号をもって、内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から説明がなされ、引き続き審議することとした。

注) 本件は、重水臨界実験装置においては、未臨界度測定実験の実験範囲の拡大のため、原子炉本体及び計測制御系施設の一部改造を行うものであり、高速実験炉原子炉施設においては、照射性能の向上のため、原子炉本体、原子炉冷却系統施設及び計測制御系統施設の構造及び設備を変更し、熱出力は140MWに上昇させるものである。

(3) 日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更(JMTR原子炉施設の変更)について(諮問)

平成6年11月1日付け6安(原規)第242号をもって、内閣総理大臣から諮問を受けた表記の件について、科学技術庁から説明がなされ、引き続き審議することとした。

注) 本件は、日本原子力研究所大洗研究所JMTR原子炉施設において、OGL-1(大洗ガスループ1号)を撤去するものである。