

### 第3回 原子力委員会定例会議議事録

1. 日 時 1995年1月24日(火) 10:30～

2. 場 所 委員会会議室

#### 3. 議 題

- (1) 東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号および2号原子炉施設の変更)について(諮問)
- (2) 中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号および4号原子炉施設の変更)について(諮問)
- (3) 第6回アジア地域原子力協力国際会議の開催について

#### 4. 審議事項

##### (1) 議事録の確認

第2回原子力委員会定例会議議事録(案)が了承された。

##### (2) 東京電力株式会社福島第二原子力発電所の原子炉の設置変更(1号および2号原子炉施設の変更)について(諮問)

平成7年1月5日付け6資庁第7311号をもって、通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から説明がなされ、引き続き審議することとした。

注) 本件は、取替燃料の一部として9×9少数体装荷燃料(A型)を1号および2号炉それぞれに最大4体ずつ装荷し、9×9少数体装荷燃料(B型)を1号および2号炉それぞれに最大4体ずつ装荷するものである。

##### (3) 中部電力株式会社浜岡原子力発電所の原子炉の設置変更(1号、2号、3号および4号原子炉施設の変更)について(諮問)

平成7年1月9日付け6資庁第13200号をもって、通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から説明がなされ、引き続き審議することとした。

注) 本件は、不燃性雑個体廃棄物の固形化処理を行うものである。

##### (4) 第6回アジア地域原子力協力国際会議の開催について

平成7年3月6日(月)～3月8日(水)に東京において開催する標記の件について、事務局から説明がなされ、審議の結果、

- ・意見交換セッションでは、我が国の政策についての理解を求めただけでなく、これまでの協力関係のレビューやそれを踏まえた今後の協力

- への取組みを中心とした意見交換が行えるように配慮すべきである。
- ・兵庫県南部地震に関連して、今回は原子力施設の耐震性についても参加国から議論が出るのが考えられるので、我が国の原子力施設の耐震設計思想について、各国に十分理解してもらえるように準備すべきである。

等の意見が出され、了承された。