

第7回 原子力委員会定例会議議事録

1. 日 時 1996年1月30日(火) 10:30～

2. 場 所 委員会会議室

3. 議 題

- (1) 高速増殖原型炉もんじゅの二次系ナトリウム漏えい事故について
- (2) 韓国の長期電力需給計画について
- (3) その他

4. 審議事項

(1) 議事録の確認

第5回原子力委員会定例会議議事録(案)及び第6回原子力委員会臨時会議議事録(案)が了承された。

(2) 高速増殖原型炉もんじゅの二次系ナトリウム漏えい事故について

標記の件について、動力炉・核燃料開発事業団から、2次系配管からのナトリウム漏えいの原因究明のための破損した温度計さや管の探索作業などについて報告があった。

これに対し、委員から、

- ・破損した温度計さや管を早期に発見するよう努めるべき
- 等の意見があった。

(3) 韓国の長期電力需給計画について

標記の件について、事務局から昨年12月に改訂された韓国の「長期電力需給計画」について報告があった。改定された計画では、2010年には韓国の総電源設備容量を7,955万kWに、そのうち原子力発電は従来の計画に加え、さらに6基を新設することにより2,633万kW(全体の33.1%)とする計画となっていること等が紹介された。