

第11回 原子力委員会定例会議議事録

1. 日 時 1996年2月13日(火) 10:30～

2. 場 所 委員会会議室

3. 議 題

- (1) 高速増殖原型炉もんじゅの2次系ナトリウム漏えい事故について
- (2) その他

4. 審議事項

(1) 議事録の確認

第10回原子力委員会臨時会議議事録(案)が了承された。

(2) 高速増殖原型炉もんじゅの2次系ナトリウム漏えい事故について

標記の件について、科学技術庁宮林原子力安全局長から、2月9日に原子力安全局より公表された「動力炉・核燃料開発事業団 高速増殖原型炉もんじゅナトリウム漏えい事故の調査状況について」の報告があった。

これに対し、委員より、

- ・今回の事故については、セイフティ・カルチャー面からの評価と情報連絡体制の面からの評価が重要である
- ・事業団として、事故時にとった行動等の十分な分析評価が重要である
- ・技術開発においては、ナトリウム漏えいが起きることも全くないとは言いきれないという前提で、なおかつ、安全が確保されるよう万全の対策がとられていることを率直に説明していくべきである

等の意見があった。

引き続き、動力炉・核燃料開発事業団から、破損した温度計の切り出し作業状況等、及び大洗工学センターにおいて2月15日に「ナトリウムによる漏えい速度、漏えい形態の確認実験」を実施する予定であること等について報告があった。