

第13回 原子力委員会定例会議議事録

1. 日 時 平成8年2月20日（火） 10：30～

2. 場 所 委員会会議室

3. 議 題

- (1) 高速増殖原型炉もんじゅの2次系ナトリウム漏えい事故について
- (2) 日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更（放射性廃棄物処理施設、JMTR原子炉施設、JMTRC原子炉施設及びHTTR原子炉施設の変更）について（諮問）
- (3) その他

4. 審議事項

- (1) 高速増殖原型炉もんじゅの2次系ナトリウム漏えい事故について
標記の件について、動力炉・核燃料開発事業団から、破損した温度計さや管の探索作業状況等について報告がなされるとともに、大洗工学センターにおいて2月15日に行われた「ナトリウムによる漏えい速度、漏えい形態の確認実験」についてビデオ映像を用いて報告があった。
- (2) 日本原子力研究所大洗研究所の原子炉の設置変更（放射性廃棄物処理施設、JMTR原子炉施設、JMTRC原子炉施設及びHTTR原子炉施設の変更）について（諮問）

平成8年2月8日付け8安（原規）第5号をもって諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料3に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。

注）本件は、放射性廃棄物処理施設について、大洗研究所における廃棄物管理の事業の開始を控えて、放射性廃棄物処理施設を原子炉施設から除外すること、JMTR原子炉施設及びHTTR原子炉施設について、液体廃棄物及び固体廃棄物の廃棄の方法を変更するとともに、排水口の位置を変更すること、並びにJMTRC原子炉施設について、使用済み燃料の処分の方法を変更するものである。

- (3) 議事録の確認

第12回原子力委員会臨時会議議事録（案）が了承された。