

第63回 原子力委員会臨時会議議事録

1. 日 時 1996年9月20日(金) 10:30～

2. 場 所 委員会会議室

3. 議 題

- (1) 高速増殖原型炉もんじゅの2次系ナトリウム漏えい事故について
- (2) 中川委員長の第40回 IAEA 総会出席等について
- (3) その他

4. 審議事項

- (1) 高速増殖原型炉もんじゅの2次系ナトリウム漏えい事故について
標記の件について、動力炉・核燃料開発事業団より、これまでの原因究明調査で運転操作に係る反省点及び温度計破損の原因等が明らかになるとともに、ナトリウム漏えい燃焼による換気ダクト、グレーチング、床ライナー、コンクリート等への影響及びナトリウム化合物の拡散状況等が明らかになってきたことから、これら調査結果の成果を中間的に取りまとめた旨、報告があった。

これに対し、委員より

- ・安全性の総点検は広い視点から行い、再発防止に努めること
 - ・セーフティカルチャーを今後のFBR開発に十分フィードバックさせる体制を整えることが重要
 - ・第三者によるアドバイザーグループの設置は大切
- 等の意見があった。

- (2) 中川委員長の第40回 IAEA 総会出席等について

標記の件について、事務局より、1996年9月10日(火)から9月18日(水)までの9日間にわたる中川委員長の海外出張に関し、第40回 IAEA 総会出席政府代表演説概要、英国フレーザーエネルギー担当閣外大臣及びラング貿易産業大臣等要人との会談概要について、報告があった。

- (3) 議事録の確認

第62回原子力委員会定例会議議事録(案)が了承された。

以上