

## 第80回 原子力委員会定例会議議事録

1. 日 時 1996年11月12日（火）10：30～

2. 場 所 委員会会議室

### 3. 議 題

- (1) 原子力委員会専門部会等運営規程の一部改正について
- (2) 関西電力（株）美浜発電所の原子炉の設置変更（1号、2号及び3号原子炉施設の変更）について（諮問）
- (3) 関西電力（株）大飯発電所の原子炉の設置変更（1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更）について（諮問）
- (4) アジア原子力安全東京会議について
- (5) その他

### 4. 審議事項

- (1) 議事録の確認

第78回原子力委員会定例会議議事録（案）及び第79回原子力委員会臨時会議議事録（案）が了承された。

- (2) 原子力委員会専門部会等運営規程の一部改正について

標記の件について、事務局より説明があり、審議の結果、原子力委員会専門部会等運営規程の一部改正が決定された。

- (3) 関西電力（株）美浜発電所の原子炉の設置変更（1号、2号及び3号原子炉施設の変更）について（諮問）

平成8年11月5日付け8資庁第8899号をもって通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から説明がなされ、引き続き審議することとした。

注) 本件は、1号炉及び2号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに際し、出力分布調整用制御棒クラスタ駆動装置を撤去するとともに、原子炉容器上部ふたの取替えに伴い、蒸気発生器保管庫（1号及び3号炉共用）を1号、2号及び3号炉の共用にし、1号炉及び2号炉の取り外した原子炉容器上部ふた等を蒸気発生器保管庫（1号、2号及び3号炉共用）に貯蔵保管するものである。

- (4) 関西電力（株）大飯発電所の原子炉の設置変更（1号、2号、3号及び4号原子炉施設の変更）について（諮問）

平成8年11月5日付け8資庁第8900号をもって通商産業省大臣

から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から説明がなされ、引き続き審議することとした。

注) 本件は、1号炉及び2号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに際し、出力分布調整用制御棒クラスタ駆動装置を撤去するとともに、原子炉容器上部ふたの取替えに伴い、1号炉及び2号炉の蒸気発生器保管庫を1号及び2号炉の共用にし、1号炉及び2号炉の取り外した原子炉容器上部ふた等を蒸気発生器保管庫（1号及び2号炉共用）に貯蔵保管するものである。

(5) アジア原子力安全東京会議について

1996年11月5日（火）に日本外務省において開催された標記の件について、外務省より本会議の議長声明、参加者等について報告があった。

これに対し、委員より、

- ・アジア諸国と原子力の安全に関する会議を持つことは有意義である

等の意見があった。

以上